



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5

тел: (3012) 37-32-50, e-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15,

Тел/факс: (3012) 21-32-20, E-mail: ondpr_uu@list.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 70 / 1 / 59

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "детский сад № 111 «Дашенька» г. Улан-Удэ (ОГРН 1020300976574 ИНН 0323099445)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество)
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору Волкова С.П. № 70 от «23»марта 2021 г., ст.ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с

“ 30 ” марта 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2ч
“ 22 ” апреля 20 21 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2ч
“ 26 ” апреля 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3ч

проведена плановая, выездная проверка государственным инспектором г. Улан-Удэ по пожарному надзору майором внутренней службы Суриковой Ириной Николаевной
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

Здания, помещений, территории: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "детский сад № 111 «Дашенька» г. Улан-Удэ (ОГРН 1020300976574 ИНН 0323099445)

(место пров. наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующим Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "детский сад № 111 «Дашенька» г. Улан-Удэ Зиннатуллиной Ларисой Сергеевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
-------	---	---	---	--

		требования которого(-ых) нарушены		
1	2	3	4	5
ул. Московская, 2				
1.	Не соответствует требованиям ширина эвакуационных выходов из групп № 1, 2, 4, 5, 6 детского сада (фактически ширина составляет от 0,58 м. до 0,91 м., при требуемой ширине не менее 1,20м).	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.4 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.02.2022	
2.	На дверях эвакуационных выходов имеются запоры (замки)	п.26 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	01.02.2022	
3.	Расстояние от наружной эвакуационной лестницы группы № 3, 5 до оконных проемов составляет менее 1 метра.	ст.ст. 4,5,6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.7 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.02.2022	
4.	Не соответствует требованиям ширина основных эвакуационных выходов из первого этажа здания детского сада наружу (фактически ширина составляет от 0,82 м. до 0,94 м., при требуемой ширине не менее 1,20м).	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.4 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.02.2022	
Проспект 50 лет Октября, 38 а				
5.	Допускается эксплуатация потолочного покрытия, покрытия пола (помещение актового)	п.25 Правил противопожарного	01.02.2022	

	зала) с неизвестными показатели пожарной опасности. Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов.	режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020		
6.	Не соответствует требованиям ширина эвакуационных выходов из групп № 7,9,8,10,11,12 детского сада (фактически ширина составляет от 0,58 м. до 0,91 м., при требуемой ширине не менее 1,20м).	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.4 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуаци	01.02.2022	
7.	Лестничные марши наружных эвакуационных лестниц со 2-х этажей из групп детского сада (№№ 10,12) не соответствуют требованиям норм, а именно ширина лестничного марша, лестничной площадки составляет 0,76 м при требуемой ширине не менее 0,80 м.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.1 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	01.02.2022	
Общие				
8.	На объекте защиты не хранится техническая документация, проект на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.20	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

г. Улан-Удэ по пожарному надзору Сурикова И.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«26» апреля 2021 г.



Предписание для исполнения получил: Заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "детский сад № 111 «Дашенька» г. Улан-Удэ Зиннатуллина Лариса Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы)

«26» апреля 2021 г.


(подпись)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по РБ – (3012) 39-99-99



МЧС РОССИИ

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ**

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5
тел: (3012) 37-32-50, e-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15,
тел: (3012) 21-32-20, E-mail: ondpr_uu@list.ru

Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
ул. Московская, 2
(место составления акта)

“ 26 ” апреля 20 21 г.
(дата составления акта)

17 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 70

По адресу/адресам: г. Улан-Удэ ул. ул. Московская, 2, проспект 50 лет Октября, 38 "А"
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору Волкова С.П. № 70 от «23» марта 2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "детский сад № 111 «Дашенька» г. Улан-Удэ (ОГРН 1020300976574 ИНН 0323099445)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 30 ”	марта	20 21	г. с	10	час.	00	мин.	до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	2ч
“ 22 ”	апреля	20 21	г. с	15	час.	00	мин.	до	17	час.	00	мин.	Продолжительность	2ч
“ 26 ”	апреля	20 21	г. с	14	час.	00	мин.	до	17	час.	00	мин.	Продолжительность	3ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня / 7 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ УНДПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "детский сад № 111 «Дашенька» г. Улан-Удэ Зиннатуллина Лариса Сергеевна, 24.03.2021

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки))

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Улан-Удэ

по пожарному надзору майор внутренней службы Сурикова Ирина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "детский сад № 111 «Дашенька» г. Улан-Удэ
Зиннатуллина Лариса Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий

по проверке)

В ходе проведения проверки:

1. Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указывается выявленные в ходе мероприятий по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Должность, Ф.И.О. лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
2		3	4
ул. Московская, 2			
1.	Не соответствует требованиям ширина эвакуационных выходов из групп № 1, 2, 4, 5, 6 детского сада (фактически ширина составляет от 0,58 м. до 0,91 м., при требуемой ширине не менее 1,20м).	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.4 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	Заведующий МАДОУ "детский сад № 111 «Дашенька» г. Улан-Удэ Зиннатуллина Лариса Сергеевна
2.	На дверях эвакуационных выходов имеются запоры (замки).	п.26 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	Заведующий МАДОУ "детский сад № 111 «Дашенька» г. Улан-Удэ Зиннатуллина Лариса Сергеевна
3.	Расстояние от наружной эвакуационной лестницы группы № 3, 5 до оконных проемов составляет менее 1 метра.	ст.ст. 4,5,6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о	Заведующий МАДОУ "детский сад № 111 «Дашенька» г. Улан-Удэ Зиннатуллина Лариса Сергеевна

		требованиях пожарной безопасности", п. 4.4.7 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	
4.	Не соответствует требованиям ширина основных эвакуационных выходов из первого этажа здания детского сада наружу (фактически ширина составляет от 0,82 м. до 0,94 м., при требуемой ширине не менее 1,20м).	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.4 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	Заведующий МАДОУ "детский сад № 111 «Дашенька» г. Улан-Удэ Зиннатуллина Лариса Сергеевна

Проспект 50 лет Октября, 38 а

5.	Допускается эксплуатация потолочного покрытия, покрытия пола (помещение актового зала) с неизвестными показатели пожарной опасности. Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов.	п.25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	Заведующий МАДОУ "детский сад № 111 «Дашенька» г. Улан-Удэ Зиннатуллина Лариса Сергеевна
6.	Не соответствует требованиям ширина эвакуационных выходов из групп № 7,9,8,10,11,12 детского сада (фактически ширина составляет от 0,58 м. до 0,91 м., при требуемой ширине не менее 1,20м).	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.4 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	Заведующий МАДОУ "детский сад № 111 «Дашенька» г. Улан-Удэ Зиннатуллина Лариса Сергеевна
7.	Лестничные марши наружных эвакуационных лестниц со 2-х этажей из групп детского сада (№№ 10,12) не соответствуют требованиям норм, а именно ширина лестничного марша, лестничной площадки составляет 0,76 м при требуемой ширине не менее 0,80 м.	ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.1 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	Заведующий МАДОУ "детский сад № 111 «Дашенька» г. Улан-Удэ Зиннатуллина Лариса Сергеевна

Общие

8.	На объекте защиты не хранится техническая документация, проект на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	Заведующий МАДОУ "детский сад № 111 «Дашенька» г. Улан-Удэ Зиннатуллина Лариса Сергеевна
----	--	--	--

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена/не внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, имеется/отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Фототаблица.
2. Документы по пожарной безопасности.
3. Объяснение заведующего

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
г. Улан-Удэ по пожарному надзору
майор вн. службы Сурикова И.Н.
" 26 " апреля 20 21 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Заведующий
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "детский сад № 111
«Дашенька» г. Улан-Удэ Зиннатуллина Лариса Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность, руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

" 26 " апреля 20 21 г.

(подпись)

Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по РБ – (3012) 39-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575871

Владелец Зиннатуллина Лариса Сергеевна

Действителен с 06.04.2021 по 06.04.2022